

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 08.02.2017 r.

dotyczące dostawy mebli laboratoryjnych dla Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.02.2017 roku:

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :

1. Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję od podanych wymiarów +/- 10%?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza tolerancji +/- 10% gdyż w ten sposób zmianie uległyby wymiary mebli. Dopuszczalna różnica wymiarowa +/- 1cm.

2. Na poglądowych rysunkach : np. w pomieszczeniu 1.04 są przedstawione szafki stojące, a w opisie wyszczególniono stelaże C-kształtne. Czym należy się kierować w przygotowaniu oferty? (opisem czy rysunkami).

Odpowiedź : Wykonać zgodnie z opisem.

3. Czy w przypadku stelaża 1800x750x900 mm (0.12-2.1) Zamawiający dopuści dwa stelaże np. 900x750x900 mm? Czy ten stelaż ma być stelażem A, czy C-kształtnym?


Odpowiedź : **Stół** laboratoryjny 1800x750x900 mm **jest stołem na kółkach** (poz. 0.12-2), stelaż A-kształtny. Nie wyrażamy zgody na wykonanie jako dwóch stelaży 900x750x900 mm.

4. Czy Zamawiający określi ilość szuflad w szafce (0.18-1.3). Na rysunku przedstawiono szafkę bez szuflad.

Odpowiedź : Szafka bez szuflad, w opisie pozycji 0.18-1.3 wykreślić : „ z szufladą „.

5. Czy zamawiający dopuszcza inną zabudowę stelaży z zachowaniem wymiarów płyt do stołów roboczych?

Odpowiedź : wymiary mebli dostosowano do istniejących pomieszczeń , Zamawiający nie dopuszcza do innej zabudowy.



K I E R O W N I K
Działu Technicznego
Głównego Instytutu Górnictwa

Inż. Bogdan Chrzan